

Załącznik do projektu wind na Wydziale Chemii
Wytyczne zespołu ds. osób ze szczególnymi potrzebami UMK

- drzwi dźwigu osobowego oraz ich obramowanie powinny być oznakowane w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia / tła / ściany. Ostateczny warunek spełnienia kontrastu musi zostać uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji,
- obok drzwi dźwigu osobowego (najlepiej po obu stronach) powinna być zamieszczona czytelna wizualna informacja z numerem kondygnacji. Ponadto należy zamontować czytelną informację dla osób niewidomych (wypukła cyfra o wysokości min. 4 cm oraz informacja w alfabecie Braille'a). Informacja musi być umieszczona w łatwym do odnalezienia miejscu (np. przy przycisku). Dopuszcza się również informacje na przycisku. Ostateczna lokalizacja informacji musi zostać uzgodniona z Zamawiającym w trakcie realizacji,
- zewnętrzny panel sterujący (przycisk) musi znajdować się na wys. 0,80-1,20 m od poziomu posadzki w panelu sterowania (wewnętrznym i zewnętrznym) należy zastosować przyciski klawiszowe, wystające poza powierzchnię panelu. Nie dopuszcza się paneli dotykowych,
- panele sterowania (wewnętrzny i zewnętrzny) musi być wyposażony w oznaczenia wypukłe (opisy, cyfry lub symbole) oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a,
- przycisk przystanku "0" powinien wystawać 5 mm (± 1 mm) ponad pozostałe przyciski (zalecany kolor zielony),
- różnica wysokości pomiędzy poziomem posadzki w budynku a poziomem podłogi dźwigu nie może być większa niż 0,01 m,
- kabina dźwigu jest wyposażona w oznaczoną instalację alarmową,
- drzwi do kabiny dźwigu muszą otwierać i zamykać się automatycznie, w oparciu o czujniki,
- dźwig powinien posiadać sygnalizację świetlną przyjazdu (która winda przyjechała i w którą zmierza stronę).
- dźwig musi posiadać informacje dźwiękowe: w którą zmierza stronę, o numerze kondygnacji oraz o otwieraniu się drzwi.
- w kabinie musi znajdować się wyświetlacz, pokazujący numer piętra,
- kabina dźwigu musi być jasno oświetlona światłem niepowodującym zjawiska oślepienia.
- rozmieszczenie elementów (np. wysokości poręczy, lustra i panelu), zgodnie z poniższą grafiką (Inwestor rezygnuje z rozkładanego krzesła). W szczególności należy zwrócić uwagę na:
 - po obu stronach muszą znajdować się poręcze na wysokości 0,90 m,
 - na wprost wejścia – należy umieścić lustro (od poziomu 0,40 m do poziomu ok. 1,80-2,00 m),
 - wewnętrzny panel sterujący musi znajdować się na wysokości 0,80-1,20 m od poziomu posadzki, w odległości co najmniej 0,50 m od naroża kabiny,

