

Nr ref.: 90-DZP.261.017.2025

Toruń, dnia 2.04.2025 r.

Wykonawcy

**WYJAŚNIENIE (2)
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Wymiana dwóch dźwigów w budynku Wydziału Chemii UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 7 - dostosowanie do wymogów dla przewozu osób z niepełnosprawnościami”**.

Uprzejmie informuję, że w dniu 28.03.2025 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w brzmieniu:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie czy przy sprowadzaniu dźwigu na parter w przypadku wystąpienia pożaru, zjazd taki ma być realizowany przy użyciu zasilania budynku, czy też dźwig należy wyposażyć z ponadstandardowy system UPS gwarantujący dojazd kabiny na przystanek ewakuacyjny przy własnym zasilaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zjazd ma nastąpić do najbliższego przystanku wraz z otwarciem drzwi, przy użyciu zasilania budynku.