

**Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIE (3)  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Wymiana dwóch dźwigów w budynku Wydziału Chemii UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 7 - dostosowanie do wymogów dla przewozu osób z niepełnosprawnościami”**.

Uprzejmie informuję, że w dniu 28.03.2025 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w brzmieniu:

**Pytanie nr 1:**

W projekcie elektrycznym w zakresie prac jest zapis: W przedsionkach przed wejściami do wind na wszystkich kondygnacjach należy zainstalować oprawy oświetlenia alarmowego. Zainstalowane oprawy mają być wyposażone w akumulatorowe moduły awaryjnego zasilania. Typy opraw należy dobrać w do opraw istniejących. Czy do opraw należy doprowadzić również zasilanie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do opraw należy doprowadzić zasilanie, a zasilanie awaryjne ma być akumulatorowe.