

Nr ref.: 90-DZP.261.017.2025

Toruń, dnia 7.04.2025 r.

Wykonawcy

**WYJAŚNIENIE (5)
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Wymiana dwóch dźwigów w budynku Wydziału Chemii UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 7 - dostosowanie do wymogów dla przewozu osób z niepełnosprawnościami”**.

Uprzejmie informuję, że w dniu 4.04.2025 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w brzmieniu:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację, gdzie zlokalizowana jest główna rozdzielnia do której należy przeprowadzić kabel YKY5X16mm² wg. Schemat ideowy zasilania dźwigu str 9 - jest, to bardzo gruby kabel, którego nie należy "załamywać", według naszej wiedzy do udźwigu tych wind wystarczy kabel o grubości 5 x 10mm². Czy rozdzielnia jest w tym miejscu , co stacyjka ppoż? I czy wyrażą Państwo zgodę na zastosowania kabla o grubości YKY5X10mm².

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozdzielnica zlokalizowana jest zgodnie z rysunkiem str. 10 projektu elektrycznego. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kabla o grubości (przekroju) YKY5X10mm².