

Nr ref.: 90-DZP.261.017.2025

Toruń, dnia 8.04.2025 r.

Wykonawcy

**SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI (2)
UDZIELONEJ w dniu 2.04.2025 r.
WYJAŚNIENIE (2)
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Wymiana dwóch dźwigów w budynku Wydziału Chemii UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 7 - dostosowanie do wymogów dla przewozu osób z niepełnosprawnościami”.**

Zamawiający zmienia treść odpowiedzi Zamawiającego (2) udzielonej w dniu 02 kwietnia 2025 r na pytanie numer 1 z dnia 28 marca 2025 roku o treści:

„Prosimy o potwierdzenie czy przy sprowadzaniu dźwigu na parter w przypadku wystąpienia pożaru, zjazd taki ma być realizowany przy użyciu zasilania budynku, czy też dźwig należy wyposażać z ponadstandardowy system UPS gwarantujący dojazd kabiny na przystanek ewakuacyjny przy własnym zasilaniu.”

Treść odpowiedzi Zamawiającego po jej sprostowaniu brzmi następująco:

„W przypadku wystąpienia pożaru zjazd na parter z otwarciem drzwi ma być realizowany przy użyciu zasilania budynku.

W przypadku braku zasilania dojazd kabiny na najbliższy przystanek wraz z otwarciem drzwi kabiny przy własnym zasilaniu.”