

Wykonawcy

**WYJAŚNIENIE (7)
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Wymiana dwóch dźwigów w budynku Wydziału Chemii UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 7 - dostosowanie do wymogów dla przewozu osób z niepełnosprawnościami”.**

Uprzejmie informuję, że w dniu 4.04.2025 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w brzmieniu:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje, że dźwig ma mieć kontrolę dostępu typu Roger pracujący w środowisku RACS 4, który ma obsługiwać karty dostępowe i breloki RFID na częstotliwości 125kHz. Ile ma być przejść? Jedno czy dwustronne? Ilu użytkowników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dźwig ma mieć kontrolę dostępu typu Roger pracujący w środowisku RACS 4 który ma obsługiwać karty dostępowe i breloki RFID na częstotliwości 125kHz. Kontrola dostępu ma polegać na tym, że uprawnieni pracownicy posiadający kartę lub brelok będą mogli przemieszczać się dźwigiem do pomieszczeń technicznych. Liczba użytkowników ciągle się zmienia i nie jest stała, ponieważ uprawnienia są nadawane jak i zdejmowane. Czytnik kontroli dostępu zabudowany w kabinie windy w panelu sterowania będzie pozwalał na uruchomienie zjazdu dźwigu do pomieszczeń technicznych (piwnicy) po przyłożeniu karty lub breloka będzie aktywowany dostęp do zjazdu pomieszczeń technicznych.